

| 事 項 | 回 数 | | 摘 要 |
|-----------------|-----------|------------|--|
| 貯 水 槽 の 清 掃 | 年 1 回 以 上 | | 受水槽・高置水槽の清掃を専門業者に委託する。 |
| 貯 水 槽 の 点 検 | A | 月 1 回 以 上 | 受水槽・高置水槽の内部及び外部を点検する。 |
| | B | 週 1 回 以 上 | |
| 給水栓末端の外観状況 | A | 週 1 回 以 上 | 蛇口の水をコップ等に入れ、水の色、濁り、臭い、味等について点検する。 |
| | B | 毎月 1 回 以 上 | |
| 残 留 塩 素 の 測 定 | 週 1 回 以 上 | | 水の衛生状態を把握するため、給水栓末端で0.1ppm以上の濃度があるか測定する。 |
| 水 質 検 査 の 実 施 | A | 年 1 回 以 上 | 保健所あるいは民間の水質検査機関に依頼する。 |
| | B | 年 2 回 以 上 | |
| そ の 他 の 衛 生 管 理 | 年 間 随 時 | | 常に貯水槽の周囲を清潔に保ち、通気管等の防虫網及びマンホールの施錠を完全にしておく。 |

A：告示型受水槽

B：非告示型受水槽