



室内空気環境基準

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 温度 | 17 ~ 28 °C |
| (冷房時外気との差 7 °C 以内) | |
| 相対湿度 | 40 ~ 70 % |
| 気流 | 0.5m/sec以下 |
| 浮遊粉じん | 0.15mg/m ³ 以下 |
| CO | 10ppm 以下 |
| CO ₂ | 1000ppm 以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.1ppm 以下 |
| NO _x (NO ₂) | 0.04ppm 以下 |
| SO _x (SO ₂) | 0.02ppm 以下 |

(指針より)

- ①エア・フィルター ②冷温水コイル
 ③加湿器 ④送風器